

VERIFICARI SI REVIZII TEHNICE

Efectuarea verificării și a reviziei trebuie consemnată într-un document numit: Fișa de evidență a lucrărilor de verificare sau revizie tehnică periodică a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale. Operațiunile aferente celor două activități sunt detaliate în acest document (pe verso) și pot fi consultate de către consumator înainte de semnare. Efectuarea verificării sau a reviziei tehnice periodice se face în prealabil cu anunțarea consumatorilor.

Pentru siguranța integrității personale, precum și pentru siguranța bunurilor dumneavoastră, vă recomandăm să vă preocupați de respectarea termenelor de realizare a verificărilor și reviziilor periodice și să permiteți, la solicitarea reprezentantului operatorului, efectuarea acestora. De asemenea, vă recomandăm ca, în timpul verificării și a reviziei instalației dumneavoastră, să urmăriți efectuarea tuturor operațiunilor la care reprezentantul operatorului este obligat și, în cazul în care nu efectuează, sau refuză să efectueze una ori mai multe dintre operațiunile menționate, consemnați acest fapt în fișa de evidență și să ne sesizați.

Verificarea instalației de utilizare constă în efectuarea următoarelor operațiuni:

- verificarea arzătoarelor și a stării imbinarilor și garniturilor de etansare aferente;
- verificarea stabilității conductelor montate aparent, pe suporturi;
- verificarea etanșeității îmbinării conductelor și a armăturilor, la presiunea de lucru a gazului din instalație, cu spumă formată din apă și săpun;
- verificarea funcționării echipamentelor și a dispozitivelor auxiliare din componența instalației de utilizare, precum și a instalației de alimentare cu energie electrică a acestora, după caz;
- verificarea funcționării aparatelor de măsurare, control, reglare și de siguranță;
- demontarea/debranșarea punctelor de consum care funcționează fără aprobare legală și a conductelor de alimentare aferente;
- verificarea funcționării echipamentului de reglare din instalațiile de utilizare ale beneficiarului;
- verificarea stării răsuflătorilor și a caminelor existente;
- verificarea tirajului coșurilor și a canalelor de evacuare a gazelor arse și prezentarea de către consumator a dovezii de curățare a acestora efectuată de către un agent economic autorizat conform reglementărilor în vigoare.

Revizia instalației de utilizare constă în efectuarea următoarelor operațiuni:

- efectuarea tuturor operațiunilor prevăzute pentru activitatea de verificare, revizia din anul respectiv înlocuind verificarea;
- efectuarea probei de rezistență numai pentru partea de instalație la care s-au făcut înlocuiri și/sau modificări;
- efectuarea probei de etanșitate a întregii instalații.

Verificarea și revizia tehnică periodică a instalațiilor de utilizare se execută pe baza documentațiilor tehnice care au stat la baza executării instalației de utilizare, avizate de operatorul sistemului de distribuție.

Începând cu 16 aprilie 2009, verificarea/revizia tehnică periodică a instalației de utilizare a gazelor naturale se poate realiza de către orice operator economic autorizat A.N.R.E., în baza unui contract de prestări servicii încheiat în acest sens. Lista operatorilor se găsește pe site-ul A.N.R.E., www.anre.ro și pe site-ul I.S.C.I.R., www.iscir.ro.